



Załącznik nr 1 do ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT:

„Dostawa i montaż agregatów chłodniczych z podłączeniem do istniejącej centrali”

Zestawienie i wymagania dla Sprzętu

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją dwóch agregatów chłodniczych z podłączeniem do istniejącej centrali Klimor, w tym zawory rozprężne, sterowanie i elektryka, obudowa agregatów.

Wymagane parametry techniczne agregatów chłodniczych:

Chłodnica DX (Wymiennik dwusekcyjny) 111 Pa

Wymiennik DX3_2_MCK06

Wydatek: 12500 m³/h

Powietrze wlot 32/45 °C/%

Powietrze wylot 20/84,48 °C/%

Moc 62,66 kW

Opory przepływu 111 Pa

Współczynnik obciążenia 0,74

Prędkość w oknie wym. 2,9 m/s

Króćce 22/35-2

Rodzaj czynnika R407C

Temperatura parowania 6 °C

Temperatura skraplania 50 °C

Ilość skroplin 15,84 kg/h

Pojemność wymiennika 13,74 dm³

Agregat chłodniczy o mocy 26,0KW(chłodzenie)

Termin gwarancji 36 miesięcy, serwis gwarancyjny

UWAGA:

1. W każdym przypadku kiedy przedmiot zamówienia jest opisany w przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
2. W każdym przypadku kiedy przedmiot zamówienia jest opisany w za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub innych systemów odniesienia Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca przedstawi w dodatkowym załączniku do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań dla tych rozwiązań.